

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-14-01.

г. Малмыж

19.03.2021 г.

12 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

отделением надзорной деятельности и профилактической работы
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 8

По адресу: 612927, Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Лоншакова, д. 2а.

На основании: распоряжения начальника ОНДПР – главного государственного инспектора Малмыжского района по пожарному надзору Копылова А.А. № 8 от 20.02.2021 г. была проведена плановая проверка в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышок» с. Калинино Малмыжского района Кировской области, ОГРН 1024300609365, ИНН 4317004114.

Дата и время проведения проверки:

01.03.2021 г. с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

19.03.2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 ч. 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен отделением надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): 20.02.2021 г. в 09 ч 30 мин.

Заведующий МКДОУ детский сад «Малышок» с. Калинино Мухарлямова В.Р.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:-

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНДПР Малмыжского района лейтенант внутренней службы Шишкин Д.А.

При проведении проверки присутствовал: заведующий МКДОУ детский сад «Малышок» с. Калинино Мухарлямова В.Р.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:**

Здание детского сада «Малышок», с. Калинино ул. Лоншакова, д. 2а (год постройки- 1978, этажность- 2, площадь- 630 кв.м., Ф-1.1, III степени огнестойкости)

1. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердачного помещения здания детского сада, периодичностью не реже 1 раза в год (представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций за 2018 год), чем нарушен п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Не проведено эксплуатационное испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре со второго этажа здания детского сада, периодичностью не реже 1 раза в пять лет, чем нарушен п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены;
- нарушений не выявлено: нарушения **выявлены**.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 8/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 19.03.2021 года в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышок» с. Калинино Малмыжского района Кировской области на 1 листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района лейтенант внутренней службы Шишкин Д.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ детский сад «Малышок» с. Калинино Мухарлямова В.Р.



« 19 » марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главное управление МЧС России по Кировской области: ул.Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.